

東北学院大学の改革に関する意見箱 回答

No.	2026-018
投書日	2026/6/16
タイトル	五橋キャンパスの教室の室温について
投書内容	五橋キャンパスの教室は、夏場に空調が効きすぎていると感じることがある。各教員に適切な空調温度の目安を周知するなどして、学生が講義に集中しやすい環境を整えてほしい。 私以外にも教室が寒いという声をよく聞くが、空調が効きすぎていると感じる講義が多いため、教卓付近と学生席では体感温度に違いがあり、教員側では寒さを感じにくい可能性もあるのではないかと考えている。
回答日	2026/7/30
回答	ご意見ありがとうございます。 五橋キャンパスの教室の空調、温度管理につきましては、「東北学院大学の改革に関する意見箱」の回答にて、「五橋キャンパスの空調、温度管理設備について（2026-015）」のとおり、以下の通り改善に向けた対応を進めております。 1. 設備設定の確認 施設管理部署と相談し、風向き（ルーバー）の変更や、換気風量の微調整が可能かどうかを確認します。 2. 先生方へのお願い 先生方に対しても、学生の皆さんの様子や教室内環境に目を配り、風が強すぎないように配慮してもらうよう周知を徹底します。 3. 学生の皆さんへのお願い 「この教室のこの席が、特に風が強くて寒い」といった具体的な場所があれば、ピンポイントでの調査が可能です。ぜひ教務課や学習支援課などの窓口へ情報をお寄せください。